



[POZOR na vlhčené ubrousky](#)

Napsal uživatel Nováková Radka dne 8 Červenec, 2014 - 12:03.

Máme již první případ poškození čerpadla vinnou chybného užívání.

Do toalety byly vhozeny dětské vlhčené ubrousky. Po nahlášení poruchy byl zavolán servis AQ, který dodával čerpadla. Po vyndání čerpadla byl na

první pohled zřejmý důvod poruchy. Opravu uhradil vlastník nemovitosti, náklady jsou značné, cca 5 tis Kč + náklady na odvoz odpadních vod z

šachty fekálním vozem. Připomínáme, že je vhodné informovat i návštěvy.

Příloha

Velikost



[20140618_1518131.jpg](#)

2.01 MB

URL zdroje: <http://www.rostoklaty.cz/content/pozor-na-vlhcene-ubrousky>